



VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

OSVĚDČENÍ č. OV - 14 - 020

potvrzuje, že výrobek

Odtokový plastový žlab s nerezovým roštem

výrobce:

Plast Brno, spol. s r.o.

Jarní 934/ 32, 61400 Brno, Česká republika

má následující parametry:

Technické charakteristiky	Měrná jednotka	Zjištěná hodnota	Postupy zjištění (zkušební metody)
Vzhled	--	vnější i vnitřní povrch hladký, bez výskytu vad	ČSN EN 1253-1 čl. 8.2
Výška zápchové uzávěrky	mm	39,5	-
Rozměry otvorů ve vtokové mřížce	mm	7 x 7	ČSN EN 1253-2 čl. 6
Ochrana proti ucpávání	--	vyhovuje	ČSN EN 1253-2 čl. 7.3
Těsnost proti zápachu	--	vyhovuje	ČSN EN 1253-2 čl. 10.1
Vodotěsnost	--	vyhovuje	ČSN EN 1253-2 čl. 10.2
Průtok vtokovou mřížkou	l/s	0,61	ČSN EN 274-2 čl. 5.1

Osvědčení se vydává na základě následujícího dokumentu:

- protokol o zkoušce č. A 130/2014 AZL VÚPS - CS s.r.o. ze dne 30.7.2014

Datum vydání: 15.9.2014

Platnost do: 30.9.2016

Výzkumný ústav pozemních staveb
Certifikační společnost, s.r.o.
102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810
IČ: 250 520 63

Lubomír Keim
Ing. Lubomír Keim, CSc.

ředitel společnosti

Výtisk: 1
K: 14430

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00420 271 751 148, Fax: 00420 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz