«20» февраля

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

к накладной №

Завод «Автостекло» г. Константинов

СТЕКЛА ДЛЯ УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ по ГОСТ 1663-81

Хим. состав стекла:

SiO2	Al2O3	B2O3	Na2O	K2O	Cl	MeO
73,7±0,3	3,0±0,2	17,3±0,2	4,1±0,2	1,1±0,2	до 0,15	до 0,46

Fe2O3	SO3	Сверх	100%	
До 0,04	до 0,15	NaCl	2,0±0,2	Zn – 0,05

Характеристики качества:

Наименование	Требования ТУ 21-0293[illegible]-67-32-92	Фактически
Отклонение от размеров: по длине и ширине, мм высоте, мм	 +0,5 -1,5 ±1,0	 выдержан выдержан
Отклонение от плоскостности (кривизна) боковой поверхности	не более 2 мм	выдержан
Коэффициент направленного светопропускания	не менее 0,85	выдержан
Степень закалки	865±55 нм/см	выдержан
Термическая стойкость (перепад т-р)	220°С	выдержан
Водостойкость	не ниже класса 2/98	выдержан

Количество: 10 шт

Назначение

Рифленые стекла: в паровых котлах при давлении до 3,5 МПа

Гладкие стекла:

- в паровых котлах без слюдяной прокладки при давлении до 3,5 МПа,
- в паровых котлах при давлении свыше 3,5 до 12 МПа со слюдяной прокладкой, предохраняющей стекла от непосредственного воздействия воды и пара;
- в сосудах, содержащих нефтехимические продукты без слюдяной прокладки до 16 МПа

Начальник ОТК _____

https://teploazsnab.by
тел. +375 (29) 778-62-94