



Паспорт ВИЛН.494654.001 ПС



Сертификат соответствия
№ С-RU.АГ35.В.00094
Срок действия до 15.03.2015г.

АГ35

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Конденсатоотводчик термодинамический Ду 15, Ру 4 МПа
Обозначение изделия	ВИЛН.494654.001 (45с15 нж1)
Документ на изготовление и приемку	ТУ 3742-003-05749381-2001
Изготовитель (поставщик)	ОАО "Пензенский арматурный завод" Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1 Тел. 56-35-03, факс (8412) 55-24-00, 56-13-79
Дата изготовления (поставки)	Июнь 2014 г.
Назначение	Для автоматического отвода конденсата из паропроводов и камер парового обогрева оборудования.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение	
Условный проход Ду, мм	15	
Условное давление Ру, МПа (кг/см ²)	4 (40)	
Рабочая среда	Пар, конденсат	
Температура рабочей среды t, °С	До 300	
Температура окружающей среды t, °С	От 0 до 50	
Герметичность в затворе	Пропуск пара не допускается	
Климатическое исполнение (параметры окружающей среды)	УХЛ3	
Условная пропускная способность K _v , м ³ /ч	0,8	
Тип присоединения к трубопроводу	Под приварку	
Масса, кг	0,57	
Показатели надежности	Полный средний срок службы, лет, не менее	10
	Полный средний ресурс, часов, не менее	80000
	Средняя наработка на отказ, часов, не менее	13000

Особые отметки

ПИ проведены: акт № 11 от 28.12.2011 г.

3 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	Сталь 20	Крышка	Сталь 20
Тарелка	20X13	Прокладка	Фторопласт Ф4К20
Седло	20X13		

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- конденсатоотводчик ВИЛН.494654.002 в количестве, оговоренном контрактом (договором) на поставку;
- паспорт ВИЛН.494654.002 ПС - 1 экз. на партию не более 10 изделий, отправляемых в один адрес;
- руководство по эксплуатации ВИЛН.494652.001 РЭ - 1 экз. на партию не более 10 изделий, отправляемых в один адрес.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийная наработка – не менее 12000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конденсатоотводчик ВИЛН.494654.002 изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3742-003-05749381-2001 и признан годным для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры

Начальник ОТК

МП

личная подпись

/Катышев В.И./

расшифровка подписи

08.2014 г.

дата

