

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: sancntr@bee-s.com ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области»
А.М. Свиридюков
« 12 » июля 2013 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, исследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от « 12 » июля 2013 № 05/1747

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг,
технической, проектной, иной документации:

Нормативно-технические документы, результаты лабораторно-инструментальных
исследований готовой продукции - покрытие напольное поливинилхлоридное
гетерогенное «PRO» тип «ACCZENT PRO»

2. Заказчик ЗАО «ТАРКЕТТ»

2.1. Юридический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная
зона, д. 1

2.2 Фактический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная
зона, д. 1

3. Изготовитель-разработчик: ЗАО «ТАРКЕТТ»

3.1. Юридический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный,
Промышленная зона, д. 1

3.2 Фактический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный,
Промышленная зона, д. 1

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- Технические условия ТУ 5771-042-54031669-2013 «Покрытие напольное
поливинилхлоридное гетерогенное «PRO»;

- Рецензура Покрyтия напольного поливинилхлоридного герметичного «РРО»;
- Акт отбора образцов продукции от 05.06.2013 г.;
- результаты лабораторных испытаний из полимерных материалов №1-10/1702 от 03.07.2013 г. ИЛЦ ФБVЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;
- протокол лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра ФБVЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №05/2566 от 12.07.2013 г.
- 5. Заявление на экспертизу зарегистрировано в ФБVЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №05/2785 от 20.06.2013 г.
- 6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
 - Производство напольных покрытий ЗАО «ТАРКЕТТ» располагается по адресу: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.
 - Условия производства и технологический процесс по изготовлению полимерных напольных покрытий соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца о соответствии его санитарно-гигиеническим требованиям № 63.36.06.25.23.М.000576.09.06 от 28.09.2006г., выдано Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном.
- Заявка в ФБVЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от ЗАО «ТАРКЕТТ» на проведение лабораторно-инструментальных исследований готовой продукции - покрытие напольное поливинилхлоридное герметичное «РРО», на соответствие его санитарно-гигиеническим требованиям вызвана введением нового типа покрытия поливинилхлоридного герметичного «АСЦЕНТ РРО».
- Покрyтие напольное поливинилхлоридное герметичное «РРО» предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории, учреждения отдыха,

учебные учреждения, закрытые спортивные сооружения, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В; типа Б: предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного питания, гостиницы, магазины промтоварные, предприятия связи, предприятия бытового обслуживания, культурно-зрелищные и другие объекты; типа В: промышленные предприятия, вспомогательные и бытовые помещения и сооружения, склады, гаражи; пути эвакуации, по классификации BS EN ISO 10874 помещения класса 34, 43.

Указанную продукцию не рекомендуется применять в помещениях с интенсивным механическим воздействием и интенсивным воздействием образивных материалов, жиров, масел и воды.

Покрытие ПВХ гетерогенное «РРО» изготавливается контактно-промазным способом из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенных на подложку с последующим дублированием с каландровыми ПВХ пленками.

Продукция изготавливается по технологическому регламенту, в соответствии с техническим условиями TV 5771-042-54031669-2013 «Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «РРО».

Образцы названной продукции доставлены в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» автотранспортом заявителем 20.06.2013 г., акт отбора образцов заявителем от 05.06.2013 года.

Определение объема и перечня необходимых испытаний для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции сформирован на основании заявления заказчика и Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II Раздел 6 «Требования к полимерсооружениям строительным материалам».

Испытательная лаборатория аккредитована в установленном порядке, имеет соответствующий аттестат аккредитации № ГСЭН.RU. ЦОА.047 от 20 июля 2011 года, прилагается.

Испытания продукции на соответствие ее требованиям выше названных санитарных норм и правил проведены в период с 25.06.2013 г. по 12.07.2013 г. на базе лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Пробы, отобранной продукции, поступили в лаборатории испытательного лабораторного центра (санитарно-химическая лаборатория) закодированными (код 110.1.2.4.13В), с надлежаще оформленным направлением.

Все необходимые и предусмотренные для данной продукции испытания проведены на поверенном оборудовании.

Испытания готовой продукции проведены по следующим обязательным показателям:

- миграция химических веществ в воздушную модельную среду;
- запах.

В перечень определяемых показателей вошли следующие химические вещества: диоктилфталат, дибутилфталат, формальдегид, хлористый водород.

Испытания проводились на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2» с ПИД, зав. №752874, Свидетельство о поверке №579372/308381 от 19.09.2012 г., колориметр КФК-3, зав. №9004373, свидетельство о поверке №613785/308553 от 20.12.12 г.

Миграция определяемых химических веществ при температурах +20⁰С и +40⁰С, насыщенности 0,4 м²м³ (время экспозиции 24 часа) в воздушную модельную среду не превышает установленных гигиенических значений, образец соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением комиссии ТС, Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Уровень запаха, в поступивших образцах, соответствует требованиям санитарных норм и правил.

Все полученные результаты лабораторных испытаний (№1-10/1702 от 03.07.2013 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области») вошли в протокол лабораторных испытаний №05/2566 от 12.07.2013 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, который является неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

Упаковка и маркировка готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, сопровождается инструкцией по применению и использованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного:

Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «PRO» тип «ACCZENT PRO»
_____ предмет экспертизы

Заказчик ЗАО «ТАРКЕТТ»

Юридический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

Фактический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

соответствует (не соответствует) государственным санитарным нормам и правилам:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Заведующая отделением ГДиП
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской
области», врач по общей гигиене



О.П. Гокоева

_____ подпись

Общее количество страниц 10