

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0322513



Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре

№ ВУ/112 02.01. 033 00692

Срок действия с 27.10.2017 по 26.10.2022

Аккредитованный орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение "Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (№ ВУ/112 033.01) 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел.233-93-99, факс 294-64-83

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная ЗАО "Парад", Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Гритчино

и представленная на сертификацию под наименованием Композиция огнебиозащитная для древесины ОК - ГФ

Серийное производство.

ТУ РБ 28614941.003 - 96

код ОКП РБ – 20.59.59

код ТН ВЭД ТС – 3824997000

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

ТР 2009/013/ВУ, ст. 5. п.п. 3.2, 3.3, 3.5; СТБ 11.03.02-2010, п.п. 5.3.2, 5.3.3 (при расходе не менее, л/м², обеспечивается: 0,33 л/м² - 1 группа огнезащитной эффективности, 0,17 л/м² - 2 группа огнезащитной эффективности)

Заявитель (изготовитель, продавец) ЗАО "Парад", Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Железнодорожная, дом 44, пом. 276

код УНП – 100926738

Сертификат выдан на основании:

а) документов отчет о проверке производства от 21.04.2017

б) протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ", № ВУ/112 02.1.0.0042, №№ 04-52/2052П от 06.12.2011, 04-52/356П, 04-52/355П от 14.04.2017.

Инспекционный контроль осуществляет Орган по сертификации РЦСиЭ МЧС РБ


Особые отметки Сертификат хранить не менее пяти лет после окончания срока действия

Дополнительная информация



М.П.

Руководитель органа
по сертификации


подпись

С.М.Подобаев

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор


подпись

Д.Б.Выпрямкина

инициалы, фамилия